

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Профессиональное училище №39**

п. Центральный Хазан Зиминского района
тел 89501069760
E- mail: prof39@mail.ru

№ 150 от « 26 » марта 2021 г.

Отделу надзорной деятельности и профилактической
работы по г.Саянску, г.Зима, Зиминскому и Усть- Удинскому районам
Главному государственному инспектору Чикулаевой Т.О.

ИНФОРМАЦИЯ

**Ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения от 09 марта 2021 г. № 2-14-30**

С целью устранения выявленных нарушений выполнены следующие мероприятия

- В здание учебного корпуса и в здание общежития закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
- Министерство образования письменно информировано о том, что на объектах защиты ГБПОУ ПУ №39 (здание учебного корпуса, здание общежития) не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).
- Министерство образования письменно информировано о том на здании общежития ГБПОУ ПУ №39 ограждения кровли не соответствуют требованиям ГОСТ 25772.
- С ВДПО заключен договоры взят счет об установке в здании общежития люка для выхода на чердак из лестничной клетки из огнестойких противопожарных материалов.

Директор ГБПОУ ПУ №39



А.Д. Кренделев

